

УТВЕРЖДАЮ

Ректор НИЯУ МИФИ

М.Н. Стриханов

« » 2016 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: Москва, Пролетарский проспект, д. 8, корп. 2

Наименование предоставляемой услуги: проживание (временное нахождение)

Сведения об объекте: отдельно стоящее здание 14 этажей, 22303,69 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», НИЯУ МИФИ

Адрес места нахождения организации: 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 31

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: государственная

Административно-территориальная подведомственность: федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Российской Федерации, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная деятельность

Плановая мощность: проживание (временное нахождение) 700 человек

Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Критерии соответствия объекта требованиям по обеспечению его доступности для инвалидов, в том числе:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеются две оборудованные автостоянки
2.	сменные кресла-коляски	Нет
3.	адаптированные лифты	Имеется один лифт
4.	поручни	Установлены
5.	пандусы	Перекатные пандусы в

		наличии
6.	подъемные платформы (аппарели)	Нет
7.	раздвижные двери	Нет
8.	доступные входные группы	Оборудованы
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Оборудованы
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Соответствует СП 59.13330.2012
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет. Размещение запроектировано
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Нет. Дублирование запроектировано
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет. Дублирование запроектировано

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка текущего состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемой услуги для инвалидов
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет. Установка запроектирована
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Обеспечена
3.	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проведены
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи при предоставлении им услуг	Имеются
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Предоставляются
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика и тифлопереводчика	Предоставляются
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Соответствует (по договору)

8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Обеспечено
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет. Установка запроектирована
10.	адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Обеспечено

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Приобретение одного кресла-коляски	До 31.12.2016 г.
2.	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	До 31.12.2016 г.
3.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	До 31.12.2016 г.
4.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	До 31.12.2016 г.
	Оборудование конференц-зала индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	До 31.12.2016 г.
6.	Установка на входе в общежитие необходимых вывесок	До 31.12.2016 г.

*С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.