

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)

П Р И К А З

«19» декабря 2016г.

№ 354/13

**Об утверждении инструкций по обеспечению пожарной безопасности в
общежитиях**

В целях совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности
в общежитиях университета

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить инструкции по обеспечению пожарной безопасности в
общежитиях университета (Приложения № 1-5).

2. Руководству управления общежитиями обеспечить ознакомление с
инструкциями под роспись лиц, ответственных за пожарную безопасность в
общежитиях, проживающих и сотрудников охранной организации.

3. Руководителю группы приказов организационно-правового департамента
Е.А. Адкиной довести приказ до исполнителей.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор



М.Н. Стриханов

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах по обеспечению пожарной безопасности в общежитиях НИЯУ МИФИ

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Приказом университета от 24.06.2014 № 205/2 «Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности в административных, учебных и иных зданиях, сооружениях, строениях НИЯУ МИФИ» (Инструкцией о мерах пожарной безопасности в административных, учебных и иных зданиях, сооружениях, строениях НИЯУ МИФИ), устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, помещений общежитий федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее – НИЯУ МИФИ, университет) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками и проживающими.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2.1. Из числа сотрудников управления общежитий в соответствии с п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации приказом университета назначаются лица, ответственные за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение пожарной безопасности на территории и в корпусах общежитий, несут ответственность за нарушение Правил противопожарного режима в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Лица, ответственные за пожарную безопасность в общежитиях, обязаны ознакомить с инструкцией о мерах по обеспечению пожарной безопасности в общежитиях всех проживающих в общежитиях и сотрудников управления общежитиями и ежегодно проводить инструктажи по правилам пожарной безопасности в общежитиях с внесением записи в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности в общежитиях.

2.3. Все сотрудники управления общежитиями допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

2.4. При заселении в общежитие каждый должен пройти инструктаж по пожарной безопасности в общежитиях. Инструктаж проводится лицами, ответственными за пожарную безопасность в общежитии с оформлением

соответствующих записей в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности в общежитиях.

2.5. Руководитель управления общежитиями обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре в корпусах общежитий в соответствии с п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

2.6. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в общежитиях, обязаны контролировать соблюдение сотрудниками, проживающими и гостями общежитий требований нормативных правовых актов Российской Федерации о пожарной безопасности и настоящей инструкции.

2.7. Лица, ответственные за пожарную безопасность в управлении общежитиями обязаны:

2.7.1. Знакомить сотрудников управления общежитиями с местами расположения средств пожаротушения, настоящей инструкцией и правилами пожарной безопасности на рабочих местах;

2.7.2. Обеспечивать соблюдение порядка обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня;

2.7.3. Обеспечивать соблюдение порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

2.7.4. Повседневное контролировать соблюдение сотрудниками, проживающими и гостями общежитий правил эксплуатации электроприборов.

2.8. Сотрудники, проживающие и гости общежитий обязаны:

2.8.1. Соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим.

2.8.2. В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять все возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

2.9. За нарушение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности и настоящей инструкции сотрудники, проживающие и гости общежитий несут ответственность в порядке и на условиях предусмотренных законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего распорядка и настоящей инструкцией.

2.10. По каждому факту пожара или возгорания профильным структурным подразделением университета проводится служебное расследование.

3. Порядок содержания территории, зданий и помещений общежитий университета

3.1. Во всех административных, производственных, складских вспомогательных и иных помещениях, а также на посту охраны здания на видных местах должны быть вывешены таблички на русском и английском языках с указанием номеров телефона вызова пожарной охраны, оперативного дежурного университета, администрации управления общежитиями.

3.2. Противопожарные системы (противодымная система защиты, средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение) помещений, зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии. Запрещается

использовать средства пожаротушения и предупреждения о пожаре для хозяйственных и иных целей.

3.3. Устройства для samozакрывания противопожарных (противодымных) дверей (устройств) должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию таких дверей (устройств).

3.4. Обработанные (пропитанные) огнезащитным составом деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов обрабатываются (пропитываются) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) проверяется не реже двух раз в год.

3.5. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери содержаться в закрытом состоянии. На дверях следует указывать места хранения ключей с номером телефона ответственного лица.

3.6. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запирается на внутренние, легко открывающиеся запоры.

3.7. Световые указатели «Выход» («Exit») должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

3.8. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.9. Начальник управления общежитиями обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

3.10. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в коридорах и помещениях должны надежно крепиться к полу.

3.11. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации.

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ

4.1. Запрещено сливать легко воспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, ядовитые жидкости и кислоты в канализацию.

4.2. При эксплуатации помещений и на территории общежитий запрещается:

- пользоваться газовыми, бензиновыми и керосиновыми приборами и иными открытыми источниками огня;

- заменять заводские электропредохранители кустарными плавкими некалиброванными вставками;

- обертывать горючими материалами электрические лампочки, снимать с электросветильников специальные защитные колпаки;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для размещения производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и вентиляционных камер;
- разводить костры, сжигать отходы и тару;
- устраивать склады горючих материалов, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;
- снимать предусмотренные проектом двери vestibule и холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;
- устраивать в световых карманах коридоров служебные помещения (кабинеты);
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы;
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легко воспламеняющихся и горючих жидкостей;
- устанавливать глухие металлические решетки на окнах;
- устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- устанавливать в помещениях ёлки (в том числе искусственные), а также подключать иллюминацию без согласования со структурным подразделением, отвечающим за противопожарную профилактику;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а на лестничных клетках – ступеней и площадок;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом помещении, а также снимать их;
- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг;
- использовать электроаппаратуру и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией;
- эксплуатировать электролампы и светильники со снятыми колпаками (рассеивателями);
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- оставлять без присмотра, а также по окончании рабочего дня, включенными в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники;
- курить в помещениях общежитий, в том числе, но не ограничиваясь, кальяны, электронные сигареты и другие устройства имитирующие курение.

5. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и материалов.

5.1. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

5.2. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

5.3. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

5.4. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.

6. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

6.1. После окончания рабочего времени административные и подсобные помещения проверяют лицом, ответственным за противопожарную безопасность в общежитии.

6.2. В случае обнаружения работником или проживающим неисправностей в оборудовании или электрических сетях необходимо доложить о случившемся лицу из числа ответственных за противопожарную безопасность в общежитии.

6.3. Закрывать помещение в случае обнаружения, каких либо неисправностей в оборудовании и электрических сетях, которые могут повлечь за собой возгорание в помещении или травмирование проживающих, сотрудников или гостей общежития категорически запрещено.

6.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые приборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

6.5. Осмотр отдельных элементов здания (деревянные и другие конструкции здания, вентиляционные каналы) производится обслуживающим персоналом один раз в 12 месяцев, электрооборудования – один раз в 3 месяца, системы пожарной сигнализации и оповещения – 1 раз в месяц.

7. О запрете курения табака, расположение мест для применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных

7.1. Запрещается курение табака на территориях и в помещениях общежитий на основании ст.12 Федерального закона РФ от 23 февраля 2013 года № 15–ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

7.2. Запрещается курение кальянов, электронных сигарет и других устройств имитирующих курение.

7.3. При эксплуатации помещений и на территории общежитий запрещается разводить костры, сжигать отходы и тару, производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

7.4. В случае проведения огневых работ место их проведения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

7.5. Все виды огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок) должны вестись по нарядам – допускам, которые согласовываются с профильным подразделением университета, отвечающим за пожарную безопасность, и утверждаются начальником управления общежитиями.

7.6. После окончания огневых работ обеспечивается контроль места их проведения в течение не менее 5 часов.

8. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов

8.1. Территория общежитий должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, тары, сухой травы и т.п. Горючие вещества и материалы (мусор) должны убираться на специально отведенные участки и по мере накопления вывозиться.

8.2. При эксплуатации помещений общежитий запрещается накапливать в жилых и служебных помещениях сгораемый мусор, упаковочный материал и различную тару.

8.3. Запрещается приносить в жилые и служебные помещения и на территорию объекта, хранить легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие и другие огнеопасные жидкости, вещества и материалы.

9. Содержание первичных средств пожаротушения

9.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже двух раз в год с составлением акта проверки.

9.2. Пожарные шкафы, в которых размещаются пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Перекатка рукавов на новую скатку производится не реже чем один раз в год.

9.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть обозначены указателями установленного образца. При ремонтно-строительных работах запрещается закрашивать, заклеивать, затирать опознавательные знаки на шкафах внутренних пожарных кранов.

9.4. Внешняя чистка шкафов внутренних пожарных кранов должны производиться по утвержденному графику.

9.5. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии. Проверка исправность гидрантов на территории общежитий проводится не реже

двух раз в год совместно с пожарной частью МЧС России по ЮАО г. Москвы. По итогам проверки составляется соответствующий акт.

По направлению движения к гидрантам и у гидрантов устанавливаются соответствующие указатели (объемные со светильником, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На указателях должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до гидранта. Пожарные гидранты должны своевременно очищаться от снега и льда в холодное время года.

9.6. Использование пожарных насосов-повысителей и пожарных рукавов в корпусах общежитий для хозяйственной деятельности строго запрещено.

9.7. Помещения, здания и сооружения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормативным правовым актам Российской Федерации.

9.8. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов, но не менее 2-х на каждый этаж каждого здания (сооружения).

9.9. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться в специализированных организациях, имеющих соответствующее разрешение (лицензию) на проведение указанных видов работ.

9.10. Огнетушители ОП-3, ОП-4Г (порошковые) перезаряжаются один раз в 4 года. Огнетушители ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-10 (углекислотные) перезаряжаются один раз в 5 лет.

9.11. В зимнее время (при температуре ниже $+1^{\circ}\text{C}$) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

9.12. Огнетушители должны размещаться на видных и легко доступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

9.13. Размещение огнетушителей не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на высоте не более 1,5 м, а также в шкафах пожарных кранов или в специальных тумбах (подставках).

10. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

10.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденными приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н и другими нормативными документами.

10.2. Электроустановки, аппараты, защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

10.3. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного освещения, охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

10.4. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться в соответствии с требованиями ПУЭ.

10.5. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:

10.5.1. оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радиоприемники, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и т.п., за исключением холодильников и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы;

10.5.2. использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;

10.5.3. пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;

10.5.4. складировать горючие материалы на расстоянии менее 1 метра от светильников, электропроводов и других электроустановок;

10.5.5. использовать кипятильники и самодельные электронагревательные приборы;

10.5.6. использовать электроустановки, имеющие механические повреждения или с нарушением целостности изоляции электропровода.

11. Требования пожарной безопасности к отопительным приборам, системам вентиляции и кондиционирования воздуха

11.1. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

11.2. Вентиляционные камеры зданий должны быть постоянно закрыты на замок. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования в помещениях производится по утвержденному графику.

11.3. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

11.3.1. Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

11.3.2. Выжигать скопившиеся в воздуховодах жирные отложения, пыль, горючие вещества и конденсат;

11.3.3. Отключать или снимать огнезадерживающие устройства;

11.3.4. Хранить горючие материалы ближе 0,5 метра от воздуховодов;

11.3.5. Хранить в вентиляционных камерах различное оборудование и материалы;

11.3.6. Использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке системы кондиционирования воздуха.

12. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение и управления эвакуацией

12.1. Обслуживающая организация обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемый с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

12.2. К местам размещения технических средств пожарной автоматики сотрудникам обслуживающей организации должен обеспечиваться свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения обслуживания и ремонта.

12.3. Места, где имеется опасность механического повреждения устройств пожарной автоматики, должны защищаться надежными ограждениями.

12.4. Датчики пожарной сигнализации должны содержаться в чистоте. В период проведения в помещениях ремонтных работ датчики и проводка должны быть защищены от попадания на них строительных смесей и т.п. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.

12.5. Сотрудникам, проживающим и гостям запрещается нарушать работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации, а так же умышленно создавать условия для срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации (задымленность, запыленность воздуха и т.д.).

13. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и пожароопасных работ

13.1. Строительно-монтажные и пожароопасные работы должны проводиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности.

13.2. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.

13.3. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности.

13.4. Места проведения строительно-монтажных и пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам.

14. Действия работников, руководителей, должностных лиц, проживающих и гостей общежитий при пожаре

14.1. В случае обнаружения пожара необходимо:

14.1.1. Немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону «101» или «112» (при этом назвать адрес пожара, место возникновения пожара, а также свою фамилию);

14.1.2. Привести в действие ближайший ручной пожарный извещатель;

14.1.3. Оповестить о пожаре (возгорании) проживающих в соседних помещениях (этажа) и руководство управления общежитиями;

14.1.4. Принять по возможности меры по эвакуации людей, отключению электроэнергии, самостоятельно приступить к тушению пожара (возгорания) используя для этого огнетушители, внутренние пожарные краны, песок и иные средства пожаротушения. При эвакуации запрещается пользоваться лифтами;

14.1.5. В случае невозможности самостоятельной эвакуации из здания (помещения), вследствие сильного задымления коридора и лестничных клеток, следует плотно закрыть двери, заложить щели в дверях и вентиляционные решетки тканью или одеждой, смоченной водой, открыть окно и подать сигнал о месте своего нахождения.

14.2. Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен, и к нему можно безопасно подойти без средств защиты органов дыхания.

14.3. Запрещается тушение электроприборов и электропроводки под напряжением пенными огнетушителями и водой. Их тушение производится углекислотными и порошковыми огнетушителями.

14.3.3. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, прибыв к месту пожара, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех лиц, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения о хранящихся на объекте пожароопасных веществах.

15. Общественные органы соблюдения правил пожарной безопасности

15.1. На каждом этаже из числа проживающих назначается человек ответственный за пожарную безопасность на данном этаже.

15.2. Данный человек проходит дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности не менее 1 раза в 6 месяцев под роспись.

15.3. В случае срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации и обнаружения задымления или пожара данный человек организывает личное оповещение других проживающих на данном этаже и их эвакуацию в безопасную зону.

ИНСТРУКЦИЯ

о действиях сотрудников управления общежитий и охраны при срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации и пожаре в корпусах управления общежитий по адресу: ул. Москворечье, д.2, к.1, 2

1. Общие сведения

1.1. Контроль работы систем автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения осуществляется круглосуточно дежурным смены охраны.

1.2. Дежурный смены охраны информирует администрацию общежития и ответственного инженера сервисной службы о каждом ложном срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации в общежитиях.

1.3. При обнаружении неисправности систем автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения необходимо сообщить ответственному инженеру сервисной службы и администрации общежития.

1.4. В случае обнаружения возгорания до срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, необходимо привести в действие ближайший ручной пожарный извещатель для подачи сигнала об эвакуации людей из здания.

2. Действия при срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации и пожаре

2.1. При срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации руководитель смены охраны обязан:

2.1.1. По контрольным приборам определить место срабатывания;

2.1.2. Направить сотрудника охраны к месту срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации.

2.2. Сотрудник охраны обязан доложить руководителю смены сразу после прибытия на место срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации.

2.2. В случае обнаружения пожара руководитель смены охраны обязан:

2.2.1. Сообщить о пожаре в следующие службы в приоритетном порядке:

- МЧС России;

- Оперативному дежурному университета;

- Ответственному за пожарную безопасность здания;

- Администрации управления общежитиями.

2.2.2. Организовать тушение огня имеющимися средствами пожаротушения. Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен, и к нему можно подойти безопасно без средств защиты.

2.2.3. Открыть замки всех дверей эвакуационных выходов на улицу с первого этажа. С помощью системы обратной речевой связи на русском и

английском языке дать рекомендации по эвакуации людей с учетом сложившейся обстановки.

2.2.4. Организовать встречу пожарных команд, сопровождение их к очагу пожара, указать место пожарных гидрантов и выдать ключ от замка пожарного лифта.

2.3. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, прибыв к месту пожара, обязаны:

2.3.1. продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

2.3.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

2.3.3. при необходимости отключить электроэнергию;

2.3.4. прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

2.3.5. удалить за пределы опасной зоны всех лиц, не участвующих в тушении пожара;

2.3.6. осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

2.3.7. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

2.3.8. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

2.3.9. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

2.3.10. сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения о хранящихся на объекте пожароопасных веществах.

3. Действия при ложном срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации

3.1. Дежурный смены охраны должен:

3.1.1. Перезапустить систему в исходное состояние (дежурный режим), согласно инструкции по эксплуатации;

3.1.2. С помощью системы обратной речевой связи на русском и английском языке сообщить проживающим об отсутствии пожара, ложном срабатывании системы и отмене эвакуации;

3.1.3. Сообщить о ложном срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации дежурному инженеру сервисной службы и администрации общежития.

ИНСТРУКЦИЯ

о действиях сотрудников управления общежитий и охраны при срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации и пожаре в корпусах управления общежитий по адресу: ул. Москворечье, д.6, ул. Шкулева, д.27, к.2., ул. Кошкина, д.11,к.1, ул. Москворечье, д.19, к.3 и к.4, ул. Москворечье д.15

1. Общие сведения

1.1. Контроль работы систем автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения осуществляется круглосуточно дежурным смены охраны.

1.2. Дежурный смены охраны информирует администрацию общежития и ответственного инженера сервисной службы о каждом ложном срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации в общежитиях.

1.3. При обнаружении неисправности систем автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения необходимо сообщить ответственному инженеру сервисной службы и администрации общежития.

1.4. В случае обнаружения возгорания до срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, необходимо привести в действие ближайший ручной пожарный извещатель для подачи сигнала об эвакуации людей из здания.

2. Действия при срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации и пожаре

2.1. При срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации дежурный смены охраны обязан:

2.1.1. По контрольным приборам определить место срабатывания;

2.1.2. Выдвинуться к месту срабатывания и выяснить причину срабатывания.

2.2. В случае обнаружения пожара дежурный смены охраны обязан:

2.2.1. Сообщить о пожаре в следующие службы в приоритетном порядке:

- МЧС России;

- Оперативному дежурному университета;

- Администрации управления общежитиями;

- Сотрудникам охраны соседнего здания по рации.

2.2.2. Организовать тушение огня имеющимися средствами пожаротушения.

Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен, и к нему можно подойти безопасно без средств защиты.

2.2.3. Открыть замки всех дверей эвакуационных выходов на улицу с первого этажа. С помощью системы обратной речевой связи на русском и английском языке дать рекомендации по эвакуации людей с учетом сложившейся обстановки.

2.2.4. Организовать встречу пожарных команд, сопровождение их к очагу пожара, указать место пожарных гидрантов.

2.3. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, прибыв к месту пожара, обязаны:

2.3.1. продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

2.3.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

2.3.3. при необходимости отключить электроэнергию;

2.3.4. прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

2.3.5. удалить за пределы опасной зоны всех лиц, не участвующих в тушении пожара;

2.3.6. осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

2.3.7. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

2.3.8. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

2.3.9. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

2.3.10. сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения о хранящихся на объекте пожароопасных веществах.

3. Действия при ложном срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации

3.1. Дежурный смены охраны должен:

3.1.1. Перезапустить систему в исходное состояние (дежурный режим), согласно инструкции по эксплуатации;

3.1.2. С помощью системы обратной речевой связи на русском и английском языке сообщить проживающим об отсутствии пожара, ложном срабатывании системы и отмене эвакуации;

3.1.3. Сообщить о ложном срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации дежурному инженеру сервисной службы и администрации общежития.

ИНСТРУКЦИЯ

о действиях сотрудников управления общежитий и охраны при срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации и пожаре в корпусе управления общежитий по адресу: Пролетарский проспект д.8 к.2

1. Общие сведения

1.1. Контроль работы систем автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения осуществляется круглосуточно дежурным смены охраны.

1.2. Дежурный смены охраны информирует администрацию общежития и ответственного инженера сервисной службы о каждом ложном срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации в общежитиях.

1.3. При обнаружении неисправности систем автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения необходимо сообщить ответственному инженеру сервисной службы и администрации общежития.

1.4. В случае обнаружения возгорания до срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения, необходимо привести в действие ближайший ручной пожарный извещатель для подачи сигнала об эвакуации людей из здания.

2. Действия при срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации и пожаре

2.1. При срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации дежурный смены охраны обязан:

2.1.1. По контрольным приборам определить место срабатывания;

2.1.2. Выдвинуться к месту срабатывания и выяснить причину срабатывания.

2.2. В случае обнаружения пожара дежурный смены охраны обязан:

2.2.1. Сообщить о пожаре в следующие службы в приоритетном порядке:

- МЧС России;

- Оперативному дежурному университета;

- Администрации управления общежитиями;

2.2.2. Организовать тушение огня имеющимися средствами пожаротушения.

Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен, и к нему можно подойти безопасно без средств защиты.

2.2.3. Открыть замки всех дверей эвакуационных выходов на улицу с первого этажа. С помощью системы обратной речевой связи на русском и английском языке дать рекомендации по эвакуации людей с учетом сложившейся обстановки.

2.2.4. Организовать встречу пожарных команд, сопровождение их к очагу пожара, указать место пожарных гидрантов.

2.3. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, прибыв к месту пожара, обязаны:

2.3.1. продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

2.3.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

2.3.3. при необходимости отключить электроэнергию;

2.3.4. прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

2.3.5. удалить за пределы опасной зоны всех лиц, не участвующих в тушении пожара;

2.3.6. осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

2.3.7. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

2.3.8. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

2.3.9. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

2.3.10. сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения о хранящихся на объекте пожароопасных веществах.

3. Действия при ложном срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации

3.1. Дежурный смены охраны должен:

3.1.1. Перезапустить систему в исходное состояние (дежурный режим), согласно инструкции по эксплуатации;

3.1.2. С помощью системы обратной речевой связи на русском и английском языке сообщить проживающим об отсутствии пожара, ложном срабатывании системы и отмене эвакуации;

3.1.3. Сообщить о ложном срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации дежурному инженеру сервисной службы и администрации общежития.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности для проживающих и гостей общежитий
университета

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Приказом университета от 24.06.2014 № 205/2 «Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности в административных, учебных и иных зданиях, сооружениях, строениях НИЯУ МИФИ» (Инструкцией о мерах пожарной безопасности в административных, учебных и иных зданиях, сооружениях, строениях НИЯУ МИФИ), устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, помещений общежитий федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее – НИЯУ МИФИ, университет) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми проживающими и их гостями.

1.2. При заселении в общежитие каждый должен пройти инструктаж по пожарной безопасности в общежитиях. Инструктаж проводится лицами, ответственными за пожарную безопасность в общежитии с оформлением соответствующих записей в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности в общежитиях.

1.3. Проживающие и гости общежитий обязаны соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации, а также соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим.

1.4. Лица, виновные в нарушении действующих Правил противопожарного режима в Российской Федерации, несут административную, дисциплинарную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2.1. Проживающим и гостям общежитий при нахождении на территории или в помещениях запрещается:

2.1.1. Курить, в том числе, но не ограничиваясь, кальяны и электронные сигареты;

2.1.2. Разводить открытый огонь;

2.1.3. Использовать не по назначению первичные средства пожаротушения, пожарные знаки, автоматическую пожарную сигнализацию, ручные пожарные извещатели;

2.1.4. Загромождать какими-либо предметами:

- основные и запасные эвакуационные выходы, коридоры, проходы, лестничные клетки, подходы к средствам пожаротушения, проходы между стеллажами, столами, оборудованием и иными материалами;

- загромождать вещами жилые помещения, подсобные и вспомогательные помещения, места общего пользования, дверные и оконные проёмы;

2.1.5. При эксплуатации электроприборов:

- использовать любые электронагревательные приборы без специального разрешения администрации общежития;

- располагать на электроприборах вещи, не предназначенные для размещения на них по целевому назначению (одежду, мягкий инвентарь и проч.);

2.1.6. В жилых комнатах:

- наносить повреждения электросетям, коробам, кабелям, розеткам, выключателям и прочим элементам электрообеспечения здания;

- производить самостоятельное переоборудование и переустройство электросетей;

- производить самостоятельное устройство временной электропроводки;

- проникать в электрощитовые, к предохранителям, в схему электроразводки;

- заменять предохранители, кабели и иные элементы электропроводки промышленного производства самодельными;

- хранить в помещениях общежития пустые и полные газовые баллоны, ёмкости с воспламеняющимися жидкостями и иными воспламеняющимися материалами;

- оставлять в помещениях без присмотра горючие материалы;

2.1.7. нарушать работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации, а так же умышленно создавать условия для срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации (задымленность, запыленность воздуха и т.д.).

2.2. Проживающие в общежитии обязаны:

2.2.1. Знать месторасположение средств пожаротушения и эвакуационных выходов;

2.2.2. Проходить противопожарный инструктаж в соответствии с установленными сроками.

2.2.3. Содержать помещения общежитий в соответствии со следующими правилами:

- при отсутствии проживающих выключать электроосвещение; обесточивать электросеть, плотно запереть окна и форточки;

- не производить уборку помещений с использованием легко воспламеняющихся веществ;

3. Обязанности проживающих и гостей общежитий при обнаружении пожара

3.1. При обнаружении характерных специфических запахов гари, дыма, жженой изоляции, газа незамедлительно поставить в известность дежурного смены охраны или коменданта, принять меры к установлению и устранению причин пожарной опасности.

3.2. При обнаружении пожара необходимо:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону «101» или «112» (при этом необходимо назвать адрес пожара, место возникновения пожара, а также свою фамилию);

- привести в действие ближайший ручной пожарный извещатель;

- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей из опасной зоны, тушению пожара с использованием имеющихся средств и сохранности материальных ценностей. К тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни и наличию возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара. При эвакуации запрещается пользоваться лифтами.

4. Использование первичных средств пожаротушения

4.1. В случае использования внутреннего противопожарного крана необходимо открыть крышку шкафа, размотать пожарный рукав и проложить его к месту пожара без загибов, открыть вентиль крана и направить ствол на очаг.

4.2. При использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) необходимо направить раструб огнетушителя в сторону очага пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке. При работе огнетушителя запрещается прикасаться к раструбу.

4.3. При использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) необходимо направить кран-распылитель в очаг пожара, выдернуть предохранительную чеку огнетушителя, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке.

4.4. Не допускается тушение возгораний электрических установок и устройств с использованием воды до их полного обесточивания.